

表1 道路巡查項目分類表

構造物分類		巡查方式	
		定期巡查	特別巡查
鋪面設施	剛性鋪面	✓	✓
路基及邊坡	植生邊坡	✓	
	柔性邊坡	✓	
	剛性邊坡	✓	
	擋土牆	✓	
路權維護		✓	

表2 巡查項目及注意事項(1/3)

巡查方式 巡查項目		日間經常巡查注意事項	定期巡查注意事項	特別巡查注意事項
鋪面設施	剛性鋪面	路面破裂、坑洞、跳動狀況。	1. 路面破碎、沉陷、板塊翹曲。 2. 施工縫、收縮縫填料封劑之損壞。	
路基及邊坡	植生護坡	1. 路基損壞滑落。	1. 路基損壞滑落。 2. 邊坡沖蝕塌落、坡趾掏空，個是護坡及擋土設施、截水設施等之龜裂、變形、損壞、移動、傾倒或沉陷。	
	柔性護坡設施	2. 邊坡沖蝕塌落。		
	剛性護坡設施	—		
	擋土牆	—		
排水工程	路面排水設施	1. 垃圾、土砂等阻塞、淤積。 2. 蓋板或格柵損壞。	1. 結構損壞。 2. 連接處不良。 3. 垃圾、土砂等阻塞、淤積。 4. 蓋板或格柵損壞。	
	涵管工程	1. 連接處不良、漏水。 2. 雜草阻礙水路暢流。 3. 垃圾、土砂等淤積、堵塞。	1. 結構損壞、裂縫、剝落。 2. 鋼筋暴露、銹蝕。 3. 連接處不良、漏水。 4. 雜草阻礙水路暢流。 5. 垃圾、土砂等淤積、堵塞。 6. 沉陷或滑動。 7. 基礎掏空。	

表2 巡查項目及注意事項(2/3)

巡查方式 巡查項目		經常巡查注意事項	定期巡查注意事項	特別巡查注意事項
排水 工程	護坡排水 設施	1. 垃圾、土砂等淤積。 2. 雜草阻礙水路暢流。 3. 溝岸沖蝕。	1. 結構損壞。 2. 連接處不良。 3. 垃圾、土砂等淤積。 4. 雜草阻礙水路暢流。 5. 水躍處溝岸沖蝕。	
	橋梁排水 設施	雜物、土砂等阻塞淤積	1. 結構損壞。 2. 管線損壞或銹蝕。 3. 接連處不良。 4. 管座及固定件損壞。 5. 雜物、土砂等阻塞淤積 6. 金屬管件油漆剝落。	
	地下排水 設施	1. 邊坡滲水、湧水。 2. 路面龜裂、凹凸、漏 水。 3. 排水口阻塞。	1. 邊坡滲水、湧水。 2. 邊坡崩塌或滑動。 3. 路面龜裂、凹凸、漏水。 4. 路基填土流失、缺口等損壞。 5. 排水口阻塞。 6. 排水功能降低。	
交通 管理 工程	標 誌	1. 牌面是否平整。 2. 柱桿是否直立。	1. 反光片是否污損，反光效果是否衰退。 2. 柱桿有無銹蝕。 3. 扣件、管夾、螺栓是否鬆脫、銹蝕。 4. 基礎有無沖刷現象。	
	標 線	1. 標線是否污染、剝 落。 2. 標記是否破損、脫 落。 3. 反光導標是否傾倒、 損傷，反光片有無破 損、脫落。	1. 標線有無褪色。 2. 反光標記反光效果是否良好。 3. 反光導標反光效果是否良好。	
	號 誌	1. 燈泡是否損壞。 2. 傳輸線路是否維持正 常運轉。	1. 燈箱、罩簷、燈頭是否污損。 2. 燈泡是否超過使用期限。 3. 控制器、偵測器精度是否滿足規範要求。	
	交通島	1. 標記、標線是否污損、脫落。 2. 凸島、凹低帶、緣石是否毀損。		
	道路照明	燈泡是否損壞、燈具是 否損壞。	1. 照明迴路系統是否正常。 2. 燈柱、配電箱、燈具、燈罩、反光鏡、人 孔、手孔及出線盒等功能是否正常。	

表2 巡查項目及注意事項(3/3)

巡查方式 巡查項目		經常巡查注意事項	定期巡查注意事項	特別巡查注意事項
交通管理工程	護欄	1. 金屬護欄柱是否直立完整，護欄板是否變形。 2. 混凝土護欄外觀是否完整。 3. 活動護欄是否平整，錨栓是否牢固，排水孔是否暢通。	1. 墊木是否腐朽、螺栓是否鎖緊、銹蝕。 2. 鋼製護欄柱、墊塊有無銹蝕。 3. 混凝土護欄排水孔是否暢通。	
	緩撞設施	外觀是否完整。	1. 填充物是否足夠。 2. 錨栓是否完整。	
	柵欄	柵欄是否傾倒、破損、生銹。		
交通管理工程	防眩設施	1. 防眩網是否鬆脫、損壞。 2. 防眩板是否鬆脫、斷裂。	1. 防眩網支柱、零組件是否鬆脫、銹蝕。 2. 防眩網有無老化、鬆弛現象。 3. 防眩板支柱、零組件是否鬆脫、銹蝕。 4. 防眩板有無老化及斷裂現象。	
	施工中交通設施	如標誌、標線、號誌、護欄、防眩設施之經常巡查。		
	動態地磅	—	1. 偵測元件是否需檢修或更換。 2. 終端控制器是否需檢修調整。 3. 電腦系統及戶外設備外觀等是否有異常。	
	靜態地磅	—	1. 偵測元件是否需檢修或更換。 2. 電腦系統及戶外設備外觀等是否有異常。	
景觀及植生	植生	廢枝葉、雜草之清除。	1. 植栽(包括有無病蟲害、缺水枯萎、妨害行車安全、樹形、生長狀況、蔓藤雜草之滋生)。 2. 枯株及廣告物之清除。 3. 草地(包括草高維持約20公分以下、土面裸露)。	1. 草地沖失、花木傾倒。 2. 路面有無雜物。 3. 支架檢修。
	景觀設施	景觀設施之清潔。	景觀設施之外觀清潔、完整。	景觀設施之結構安全。

交控設施	—	機電設施是否異常。
------	---	-----------

表 3 道路構造物巡查項目分類表(1/2)

構造物項目分類 巡查方式	邊坡保護設施				鋪面		橋梁							排水					交通安全設施					
	植生邊坡	柔性護坡設施	剛性護坡設施	擋土牆	柔性鋪面	剛性鋪面	混凝土上部結構	混凝土下部結構	鋼構橋	油漆	支承	伸縮縫	欄杆	路面排水設施	涵管工程	邊坡排水設施	橋梁排水設施	地下排水設施	標誌	標線	號誌	交通島	道路照明	護欄
定期巡查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
特別巡查	視天災或人為破壞之構造物而定。																							

表 3 道路構造物巡查項目分類表(2/2)

構造物項目分類 巡查方式	交通安全設施						植 生								景觀設施								交 控 設 施	
	緩 撞 設 施	柵 欄	防 眩 設 施	施 工 中 交 通 設 施	動 態 地 磅	靜 態 地 磅	土 壤	器 材	喬 木	灌 木	草 地	草 花	蔓 藤	生 態 綠 化 區	停 車 場	步 道	休 憩 桌 椅	垃 圾 桶	公 共 廁 所	涼 亭	水 池	兒 童 遊 具		公 共 藝 術
定期巡查	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
特別巡查	視天災或人為破壞之構造物而定。																							

表4（定期/特別）巡查報告表

日期： 年 月 日 天氣狀況(晴/陰/雨)：

巡查單位：						
巡查/檢查項目 (參照表1、表2、 表3)	位置		缺失狀況說明	權責單位	擬辦理改善意見 (含預定完成時間)	辦理情形及 完成時間
	道路 名稱	缺失 地點				

巡查人員：

會同人員：

承辦人：

單位主管：

表5 挖掘路面巡查督導報告表

道路起訖： 日期： 年 月 日 天氣狀況(晴/陰/雨)：

申挖單位			
申挖起訖		核准施工期限	
巡查內容及結果(請將結果在□內劃□記號)			
巡查內容(項目)	巡查結果		
施工期限	<input type="checkbox"/> 在核定時限內施工		
	<input type="checkbox"/> 已逾核定時限，應即停工再提申請，經同意後得再施工		
交通安全設施	<input type="checkbox"/> 設置合格		
	<input type="checkbox"/> 設施不完全，應即加強改善		
管溝回填及廢土清理	<input type="checkbox"/> 剩餘土石方已運離並依規定回填合格材料		
	<input type="checkbox"/> 剩餘土石方未運離及未依規定回填合格材料，應即改善		
	<input type="checkbox"/> 管溝回填未分層灑水滾壓，應即加強改善		
混凝土 RC 路面	<input type="checkbox"/> 挖掘完竣路段已依規定鋪設 20 公分厚混凝土 RC 路面		
	<input type="checkbox"/> 挖掘完竣路段未依規定鋪設 20 公分厚混凝土 RC 路面，應即改善		
	<input type="checkbox"/> 已鋪設混凝土 RC 路面，破損及下陷應即自動改善修復		
核准施工時段	<input type="checkbox"/> 在核准時段內施工		
	<input type="checkbox"/> 核准夜間施工，於日間施工影響交通順暢應即改正		
路面切割	<input type="checkbox"/> 已依規定切割		
	<input type="checkbox"/> 未切割或已切割深度不足，應即改善		
挖掘埋設範圍	<input type="checkbox"/> 按申挖位置埋設		
	<input type="checkbox"/> 未按申挖位置埋設，應即停工並補辦申請及改正或補繳修復費		
人(手)孔設置	<input type="checkbox"/> 已埋設人(手)孔與路面平順		
	<input type="checkbox"/> 人(手)孔高出或低於路面，應即改善		
其他建議或改善事項			
單位主管：	巡查人員：		
	會同人員：		